Pielikums Nr.1
17.09.2019.

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas tvaika padeves sistēmas regulatora ar elektropiedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī.

1. Apraksts:

1.1. Regulējošā vārsta BOA-CVE H, DN200 aprīkošana ar modulācijas elektropiedziņu AUMA WGS-6000 NORM - aktuators 001 (vai analoga);

1.2. Elektropiedziņas tips: SAR07.6-F10A/11-D400/50-10-11-6-8-12.3 (1,0kohm), sekojošā komplektācijā:

1.2.1. Maksimālais izejas vērpes moments -60 Nm, modulācija – 30 Nm;

1.2.2. Aizvēršanās laiks 65 sek., atvēršanās ātrums 11rpm vai aizvēršanās laiks 128 sek., atvēršanās ātrums 5,6rpm;

1.2.3. Pozīcijas mehāniskais indikators;

1.2.4. Aprīkota ar manuālo (rokas) atvēršanas ratu;

1.2.5. Vienas pozīcijas un griezes momenta slēdži;

1.2.6. IP68, - 30 grādi…..+70 grādi;

1.2.7. Pamata elektrobarošana - 400 VAC/50Hz/3F;

1.2.8. Atgriezeniskās saites signāls no potenciometra

1.2.9. Uzstādīšanas atloki ISO F10;

1.2.10. Izejas piedziņa tips A ar vītņotu bronzas uzgriezni Tr 28x5mm;

1.2.11. Pieslēguma shēma TPA00R1AA-0A1-000.

1.3. Atloku regulējošais vārsts BOA-CVE H, DN200 (vai analogs) ar sekojošiem parametriem:

1.3.1. Darba vide – tvaiks 260^{0}C;

1.3.2. Uzstādīšanas atloki elektropiedziņai ISO F10;

1.3.3. Paredzēts spiedienam ne mazākam kā 25 bar;

1.3.4. Savienojumi elektropiedziņai – TR28x5mm ;

1.3.5. Maksimālais vērpes moments ne lielāks par 60 Nm;

1.3.6. Q-15000 kg/h;

1.3.7. Kvs-Wert: 630 m^3/h;

1.3.8. Noplūdes klase IV;

1.3.9. Darbības diapazons – P1= 14bar.; P2=5bar.

2. Prasības:

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.

2.2. Piegādes termiņš – 9 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Enerģētiķis Sergejs Petrovs, m.t. 29670594

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 24.septembra plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš

Pielikums Nr.2
17.09.2019.

Pretendenta pieteikums

2019. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums", Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Katlu mājas tvaika padeves sistēmas regulatora ar elektropiedziņu piegādi, Talsu ielā 69, Ventspilī" par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Tvaika padeves sistēmas regulatora ar elektropiedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī	gab.	1		
				Līgumcena	

Modelis _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:
- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....